

Тема 3. Территория, производственные здания и сооружения

Вопрос №1

Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и сооружений тепловых энергоустановок?

- Проектом и паспортом тепловой энергоустановки
- СНиП "Тепловые сети" и "Производственные здания и сооружения"
- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок
- Всеми перечисленными документами

Ответить

Закреть

Вопрос №3

В котельных какой мощностью необходимо вести наблюдение за уровнем грунтовых вод?

- В котельных установленной мощностью 1 и более Гкал/час
- В котельных установленной мощностью 5 и более Гкал/час
- В котельных установленной мощностью 10 и более Гкал/час
- Во всех котельных

Ответить

Закреть

Вопрос №5

С какой периодичностью проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок?

- 1 раз в год (перед началом грозового сезона)
- 2 раза в год (весной и осенью)
- 1 раз в год (по окончании отопительного сезона)
- 1 раз в год (перед началом отопительного сезона)

Ответить

Закреть

Вопрос №7

С какой периодичностью должны проводиться наружные осмотры дымовых труб и газоходов?

- Не реже одного раза в месяц
- Не реже одного раза в полгода
- Один раз в год весной
- Не реже одного раза в три года

Ответить

Закреть

Вопрос №9

Когда проводится наблюдение за исправностью осветительной арматуры трубы?

- Два раза в день при включении и отключении светоограждения
- Ежедневно
- Не реже одного раза в неделю при включении светоограждения
- При нормальных погодных условиях - не реже одного раза в 3 дня при включении светоограждения, при ухудшенной видимости - ежедневно при включении

Ответить

Закреть

Вопрос №11

Кто в организации утверждает ежегодный календарный план ремонта зданий и сооружений котельной?

- Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
- Главный энергетик организации
- Руководитель организации
- Главный механик организации

Ответить

Закреть

Вопрос №2

Какой срок хранения предусмотрен для исполнительных схем-генпланов подземных сооружений и коммуникаций на территории организации?

- 15 лет
- Постоянный
- Не более 10 лет
- Устанавливается руководителем организации

Ответить

Закреть

Вопрос №4

С какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений со сроком эксплуатации до 15 лет для котельных установленной мощностью менее 10 Гкал/час?

- Не реже одного раза в 3 месяца
- Не реже одного раза в 4 месяца
- Не реже одного раза в 6 месяцев
- 1 раз в год

Ответить

Закреть

Вопрос №6

За сколько дней до начала отопительного сезона проводится частичный осмотр тех частей зданий и сооружений, по которым при общем осеннем осмотре были выявлены недоделки ремонтных работ?

- За пять дней
- За три дня
- За десять дней
- За пятнадцать дней

Ответить

Закреть

Вопрос №8

С какой периодичностью должен проводиться внутренний осмотр дымовой трубы и газохода с отключением всех подключенных котлов?

- Не реже одного раза в десять лет
- Не реже одного раза в пять лет
- Через 5 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 10 лет
- Через 10 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в три года

Ответить

Закреть

Вопрос №10

В соответствии с требованиями какого документа должна осуществляться эксплуатация дымовых и вентиляционных промышленных труб?

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
- В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок
- В соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей

Ответить

Закреть