

Тема 4. Топливное хозяйство

Вопрос №1

Что не указывается в документах на поставку жидкого топлива?

- Марка топлива
- Низшая теплота сгорания
- Плотность
- Допустимое содержание влаги

Ответить

Закреть

Вопрос №3

Каким способом должна производиться подача топлива в котельные?

- Ручным
- Механизированным
- Комбинированным

Ответить

Закреть

Вопрос №5

Какого размера должны быть раздробленные куски угля и сланца перед подачей в котельную?

- Минимум 35 мм
- Минимум 30 мм
- Максимум 25 мм
- Любого размера

Ответить

Закреть

Вопрос №7

С какой периодичностью бункеры при использовании влажного топлива должны полностью опорожняться для осмотра и чистки?

- По графику, но не реже одного раза в 30 дней
- По графику, но не реже одного раза в 21 день
- По графику, но не реже одного раза в 10 дней
- По графику, но не реже одного раза в 15 дней

Ответить

Закреть

Вопрос №9

Какой должна быть максимальная температура мазута в приемных емкостях и резервуарах?

- На 10 °С ниже температуры вспышки топлива, но не выше 90 °С
- На 15 °С ниже температуры вспышки топлива, но не выше 90 °С
- На 15 °С ниже температуры вспышки топлива, но не выше 80 °С
- На 10 °С ниже температуры вспышки топлива, но не выше 85 °С

Ответить

Закреть

Вопрос №11

С какой периодичностью проводится выборочная ревизия арматуры?

- Не реже одного раза в десять лет
- Не реже одного раза в семь лет
- Не реже одного раза в пять лет
- Не реже одного раза в четыре года

Ответить

Закреть

Вопрос №2

С какой периодичностью должна проводиться инвентаризация количества поступившего на склад и израсходованного котельной топлива?

- Не реже одного раза в неделю
- Не реже одного раза в месяц
- Не реже одного раза в квартал
- Не реже одного раза в полгода

Ответить

Закреть

Вопрос №4

Что не допускается делать для предупреждения самовозгорания каменного угля?

- Смешивать угли разных марок, а также засорять штабеля каменноугольного топлива мусором, опилками, торфом и другими легковоспламеняющимися материалами
- Формировать штабеля во время дождя, при высоких температурах наружного воздуха или при наличии повышенной температуры внутри отвала угля
- Заваливать каменноугольным топливом деревянные столбы электрических и телефонных линий и другие древесные конструкции
- Для предупреждения самовозгорания каменного угля необходимо соблюдать все перечисленные запреты

Ответить

Закреть

Вопрос №6

Каким образом должны соединяться концы конвейерных лент в случае их ремонта?

- Путем наложения металлических скоб
- Путем склейки и вулканизации
- Путем прошивки нитью

Ответить

Закреть

Вопрос №8

Какую поверхность должны иметь площадки для сливного оборудования?

- Бетонную поверхность
- Песчаную поверхность
- Деревянную поверхность
- Металлическую поверхность

Ответить

Закреть

Вопрос №10

С какой периодичностью проводится наружный осмотр мазутопроводов и арматуры?

- Не реже одного раза в год
- Не реже одного раза в два года
- Не реже одного раза в три года
- Не реже одного раза в четыре года

Ответить

Закреть

Вопрос №12

С какой периодичностью необходимо проводить проверку сигнализации и правильность показаний КИП?

- По утвержденному графику, но не реже одного раза в неделю
- По утвержденному графику, но не реже одного раза в месяц
- По утвержденному графику, но не реже одного раза в квартал
- По утвержденному графику, но не реже одного раза в десять дней

Ответить

Закреть

Вопрос №13

Какой должна быть максимальная величина колебания давления газа в газопроводе котельной?

- Не выше величины, указанной в местной инструкции, но не выше 25 % рабочего давления
- Не выше величины, указанной в местной инструкции, но не выше 20 % рабочего давления
- Не выше величины, указанной в местной инструкции, но не выше 10 % рабочего давления
- Не выше величины, указанной в местной инструкции, но не выше 15 % рабочего давления

Ответить**Заккрыть****Вопрос №14**

Каким должно быть содержание кислорода в газопроводах после продувки?

- Не более 2,5 %
- Не более 2 %
- Не более 1 %
- Не более 1,5%

Ответить**Заккрыть****Вопрос №15**

С какой периодичностью должны проводиться обходы трассы подземных газопроводов, находящихся на территории котельной?

- Не реже одного раза в три дня
- Не реже одного раза в два дня
- Не реже одного раза в неделю
- Не реже одного раза в месяц

Ответить**Заккрыть****Вопрос №16**

Каким образом проводится проверка плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на нем?

- По внешним признакам утечки газа (по запаху, звуку) с использованием мыльной эмульсии
- С помощью открытого огня
- С помощью газоанализаторов

Ответить**Заккрыть****Вопрос №17**

С какой периодичностью должен проводиться плановый ремонт газового оборудования?

- Не реже одного раза в год
- Не реже одного раза в два года
- Не реже одного раза в три года
- Не реже одного раза в четыре года

Ответить**Заккрыть****Вопрос №18**

Кем производится ежесменный контроль за состоянием золоуловителей и их систем?

- Ремонтным персоналом
- Эксплуатационным персоналом
- Специально назначаемой комиссией

Ответить**Заккрыть**