

## Тема 9. Оперативно-диспетчерское управление

### Вопрос №1

В каком случае в организации, осуществляющей производственную деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии, организуется круглосуточное диспетчерское управление?

- При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления любой мощностью
- При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 5 Гкал/час и более
- При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/час и более
- При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью не менее 100 Гкал/час

Ответить

Закреть

### Вопрос №3

В каких оперативных состояниях могут находиться тепловые энергоустановки, принятые в эксплуатацию?

- В работе, простое или ремонте
- В работе, резерве, ремонте или консервации
- В работе, ремонте или консервации
- В запасе, ремонте или консервации

Ответить

Закреть

### Вопрос №5

Каким образом оперативный персонал проводит приемку и сдачу смены во время ликвидации технологических нарушений?

- В установленном порядке
- По сокращенному регламенту
- Приемка и сдача смены во время ликвидации технологических нарушений не допускаются

Ответить

Закреть

### Вопрос №7

Как должен поступить оперативно-диспетчерский персонал в случае, если полученное распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала представляется ошибочным?

- Выполнить данное распоряжение, но обязательно сделать запись в оперативном журнале
- Немедленно доложить об ошибке лицу, давшему такое распоряжение, в случае подтверждения задания выполнить его и сделать запись в оперативном журнале
- Не выполнять данное распоряжение ни в коем случае
- Выполнить данное распоряжение беспрекословно

Ответить

Закреть

### Вопрос №9

С какой периодичностью должны пересматриваться и корректироваться типовые программы выполнения переключений?

- Не реже одного раза в год
- Не реже одного раза в три года, а также после ввода, реконструкции или демонтажа оборудования, с учетом изменения технологических схем и схем технологических защит и автоматики
- Не реже одного раза в пять лет с учетом возникших изменений
- По требованию контролирующих органов

Ответить

Закреть

### Вопрос №2

Кому в первую очередь оперативный персонал источника тепловой энергии обязан сообщить о вынужденном отклонении от графика нагрузки?

- Техническому руководителю организации
- Диспетчеру тепловых сетей
- Руководителю организации
- Оперативному дежурному МЧС

Ответить

Закреть

### Вопрос №4

В соответствии с каким документом проводятся испытания тепловых энергоустановок, в результате которых может существенно измениться режим энергоснабжения?

- В соответствии с планом проведения работ
- В соответствии с рабочей программой испытаний
- В соответствии с техническим заданием
- В соответствии с перечнем необходимых работ

Ответить

Закреть

### Вопрос №6

В каком случае оборудование, находящееся в оперативном управлении или оперативном ведении вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала может быть выведено из работы без разрешения данного персонала?

- При нарушении режима работы
- При выводе оборудования в капитальный ремонт
- Только в случае явной опасности для людей и оборудования

Ответить

Закреть

### Вопрос №8

Кем утверждается перечень сложных переключений в тепловых схемах котельных и тепловых сетей?

- Техническим руководителем организации
- Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
- Специалистом, ответственным за выполнение переключений
- Руководителем организации

Ответить

Закреть